

Техническое задание на подключение насоса туманообразования

Для работы системы туманообразования применяется однофазный насос высокого давления, имеющий следующие характеристики:

Артикул	Давление	Производительность	Потребляемая мощность		Обороты	Напряжение
	бар		Вт	Ам		
ЕС307023	70	3	815	3,7	1450	В, 50 Гц 230

Для подключения насоса Заказчик обеспечивает подведение следующих коммуникаций к месту установки насоса:

1. Электрическая часть – розетка 220В, с рекомендуемой мощностью 16А и потреблением 1кВт/ч.
2. Подвод воды – кран 1/2” с наружной резьбой.
3. Канализация – 16мм.



Насос Tecnocooling Premium